

設計書等に関する質問書

| NO | 質疑事項 | 回答 |
|----|---|---|
| 1 | 1階床の⑥で土間コン削り 26.2 m ² とありますが排水管 100φの経路になります。土間は解体施工ですが、G 通り梁貫通の処理をご指示下さい。 | 既存地中梁の既存スリーブを利用する事とし、新規に貫通スリーブを設けません。 |
| 2 | 1階・2階で外壁コンクリート研りは上記寸法によると思いますが、寸法表示がありません、ご指示下さい。 | A-11 図によって下さい |
| 3 | 3階外壁部の4通り F~H 間で緑色の点線がありますが、建具新設は G~H 間ですが、建具新設以外での工事はありますかご指示下さい。 | 緑色の点線は無しとします。 |
| 4 | 増圧ポンプ設置部分で、A-11 で白抜き部分は、オレンジ色と考えて宜しいでしょうか。 | A-11 図の増圧ポンプ設置スペースの白抜き部分には、特-7 に記載のない既存開口部があります。オレンジ色ではありません。 |
| 5 | 3階の室 2,3,4 の壁が仕上表ではビニルクロスとなっていますが展開図では聚楽塗です。どちらでしょうか。 | 展開図の聚楽塗が正です。 |
| 6 | アスファルト防水について、外部仕上表では PST-200S, 特記仕様書では、RST-300S となっております。PST-200S を正と考えてよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 7 | 塔屋屋上、PH 階屋上、2階・4階バルコニーのアスファルト防水は全て PST-200S と考えてよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 8 | 1階北側にもバルコニーがありますが、2階北側バルコニーと同様と考えてよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |